



ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

-  Φωτιστικό στεγανό με 1 λαμπτήρα φθορισμού 58W
-  Φωτιστικό οροφής με 4 λαμπτήρες φθορισμού 18W
-  Ρευματοδότης τριφασικός, τετραπολικός, στεγανός IP44, μεταλλικός ή από σκληρό PVC 32A 400V VDE 0623, DIN49462, IEC 309
-  Ρευματοδότης στεγανός, IP44 εξωτερικός ή χωνευτός 16A 230V τύπου SCHUKO
-  Διακόπτης πλήκτρου 10A/250V στεγανός IP55 κατάλληλος για ορατή τοποθέτηση απλός/κομπιατερ/αλερετούρ
-  Πρίζα επίτοιχη διπλή Cat.5e (data/tel)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΕΛ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: DR-10-ΕΑ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΟΗΚΕ



ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Παπαρρηγοπούλου 21, Τ.Κ. 15 343, Αθήνα
Τηλ. : 210 6528078 - Fax :210 6528760

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Παπαρρηγοπούλου 21 / Αρ. Πρωτοκόλλου: 153/43
Τηλ. : 210 6528078 - Fax : 210 6528760
Α.Μ.Α.Ε. 592301147ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 677068

