ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ηεδ.=4.10	Υψόμετρο εδάφους
Ηπ.=2.1 Βρ.=2.00	Υψόμετρο πυθμένα φρεατίου/ Βάθος φρεατίου
Φ250	Εξωτερική διάμετρος αγωγού
13.25/0.035	Μήκος αγωγού/ κλίση αγωγού
0.14-0.31	Παροχή (litre/sec) / Ταχύτητα (m/sec)
8	Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
97	Αριθμός φρεατίου
◎	Φρεάτιο
Σ.1.1	Ονομασία αγωγού
—··—··—	Όριο οικισμού με επεκτάσεις
—	Ρυμοτομική γραμμή
—	Οικοδομική Γραμμή
—	Αποτύπωση
→→→	Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων
←	Κύριος αγωγός ακαθάρτων
←	Δευτερεύον αγωγός ακαθάρτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ
ΕΡΓΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚ.ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ,
ΣΚ.ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΚ.ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.3.1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 09/04/2021	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/04/2021 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 111547 ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ, 64002 Α.Φ.Μ.: 114441723 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 6987769154		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΝΗΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός	ΠΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. Α'

Παροχή από Σκάλα Σωτήρα

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100
Κ.2,καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων 12,5 bar (SDR 13,6) ,
Φ125-πάχους 9,75 mm, Q=12,26 l/sec, V=1,40 m/sec

Προς Ε.Ε.Λ.
Καλλιράχης

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100
Κ.3,καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων 12,5 bar (SDR 13,6) ,
Φ140-πάχους 10,9 mm, Q=19,35 l/sec, V=1,35 m/sec