ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ



ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο.Τ.8	Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
◎	Φρεάτιο βαρυτικού αγωγού
Σ.1.1	Ονομασία βαρυτικού αγωγού
—·· —·· —	Όριο οικισμού με επεκτάσεις
—	Ρυμοτομική γραμμή
—	Οικοδομική Γραμμή
—	Αποτύπωση
>>>	Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων
◄	Κύριος αγωγός ακαθάρτων
◄	Δευτερεύον αγωγός ακαθάρτων
2	Σημείο ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ
ΕΡΓΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚ.ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚ.ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Κ3
(Α.2.1-Α.3)

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σ.5.1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ..09../..04../2021	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ..09../..04../2021 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 111547 ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ, 64002 Α.Φ.Μ.: 114441723 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 6987769154		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΝΗΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός	ΠΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. Α'

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100 Κ.3,καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων 12,5 bar (SDR 13,6) , Φ160-πάχους 11,8 mm, Q=19,35 l/sec, V=1,35 m/sec

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς PE 100 Κ.3,καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων 12,5 bar (SDR 13,6) , Φ160-πάχους 11,8 mm, Q=19,35 l/sec, V=1,35 m/sec