

ΤΟΜΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α.3



ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α.3

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
Η τιμή της θεμελιακής γείωσης τοποθετείται εντός των συνδετήρων δοκαριών των πεδίλων ή στο περιμετρικό στοιχείο των θεμελίων του κτιρίου σε μορφή κλειστού δακτυλίου και επιμέρους συνδέεται ηλεκτρικά ανάγκη στον οπλισμό με συνδέσεις, οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50164-1.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Έξοδος λυμάτων προς καταβλητικό αγωγό K.1, PE Φ110 mm
2. Είσοδος λυμάτων από βαρυτικό δίκτυο
3. Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας
4. Σπιθιμμετρο υπερτάσεων και εφεδρικός φλοιοροδιακόπτης
5. Βάνα σύρτου
6. Βαλβίδα αντεπιστροφής
7. Πλαστικός σωλήνας PVC Φ50 για την όδευση των καλωδίων σημάτων
8. Πλαστικός σωλήνας PVC Φ100 για την όδευση των καλωδίων ισχυος
9. Μονάδα απόσμησης με χημικά φίλτρα
10. Καλώδιο εντός σωλήνα Φ16
12. Στήριγμα φλοιοροδιακοπτών
13. Αγωγός απόσμησης
14. Χαλύβδινη θερμά Επιψευδουργυρωμένη (St/Zn) Ταινία (50Χ5mm2) Γείωσης 30(mm) x 3.5 (mm) σε Ύψος 500mm
15. Κύριος Ζυγός Γείωσης στο ζυγό γείωσης θα συνδεθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία του αντλιοστασίου

*Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Ο ανάδοχος του έργου, πριν την κατασκευή του αντλιοστασίου, υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής για το αντλιοστάσιο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του Η/Μ εξοπλισμού που θα επιλεγεί προς εγκατάσταση.

**Σε κάθε περίπτωση, ο Η/Μ εξοπλισμός όπως και οι Η/Μ εγκαταστάσεις, θα πρέπει να να πληρούν κατ' ελάχιστο τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.


ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

11	Σύστρεπτο σωλήνας κοκκοποίησης του αέρα Φ110	1
10	Υπολειπό διαπερ μάζωσης της ροής - Φ110	1
9	Βύσμα απομόχλευσης επάνω της ροής σε αφρογόνο	1
8	Πλαστικός σωλήνας PVC inox - χωρίς φίλτρο	1
7	Πλαστικός σωλήνας συνεξαδυνατού τύπου	1
6	Βάση συγκεντρώση & κοπτίδι βαλβίδες	1
5	Αφροχρώματα κοπτίδι μονάδος	4
4	Κλιμάκιο κοπτικού	4
3	Ολυμβίο δοκιμαστλαχρος Ø3/4"	2
2	Βάση απομόχλευσης συμπιεσωμένων	1
1	Βάση από inox 2.5mm βαρυτική	1
Α/Α	Περιγραφή	Τεμ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

3 Α– ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 3 Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ	3– ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	3– ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΤ
3– ΠΟΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ	1– ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ– ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
1– ΠΟΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2– ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	3– ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ– ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
3– ΠΟΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	4– ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΤΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	3– ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΤ PACCO
3– ΠΟΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2– ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΤ	3X25/2EA, V– ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α.3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ
ΕΡΓΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚ.ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚ.ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α.3

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ.13.1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6 ΘΕΣΣ. ΤΕΧ. ΕΠ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Μ.ΤΕ.Ε.: 10ΕΜ 0001 ΤΗΛ.: 6947 000 000	09/04/2021	09/04/2021
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Δπλ. Πολιτικός Μηχανικός	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΝΗΣ Δπλ. Πολιτικός Μηχανικός	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. ΠΑΤΡΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. Α'